



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.069.0081670-13
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 19 квітня 2013 до 18 квітня 2015
Срок действия с

Продукція **Сталеві панельні радіатори для систем опалення та водопостачання**
Продукция **з робочим тиском до 0,6 МПа (6 атм) моделі І РСР ІІ х ІІІ - ІV**
(згідно Додатку).

7322
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
25.21.11-00.00
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94)

Виробник продукції **ТОВ 'УКРТЕПЛОПРОМ', Україна, 62431, Харківська обл., Харківський р-н,**
Изготовитель продукции **с. Вільхівка, вул. Шевченко, буд. 6. Код ЄДРПОУ 38117940.**

Сертифікат видано **ТОВ 'УКРТЕПЛОПРОМ', Україна, 62431, Харківська обл., Харківський р-н,**
Сертификат выдан **с. Вільхівка, вул. Шевченко, буд. 6. Код ЄДРПОУ 38117940.**

Додаткова інформація
Дополнительная информация
**Серійне виробництво з 19.04.2013 р до 18.04.2015 р. Технічний нагляд за виробництвом
сертифікованої продукції проводиться один раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации
**ТОВ 'ЄВРО-ТИСК', 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32.
Свідоцтво про уповноваження № UA.PN.069
від 11.03.2013р., т.(057) 706-46-30**

На підставі
На основании
**Сертифікаційних випробувань, протокол № 2Н1071.117-13 від 18.04.2013 р.
ТОВ 'ВЛ ТИСК-ТЕСТ' (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32;
атестат акредитації № 2Н1071 від 20.12.2012 р. до 19.12.2017 р.).
Акту обстеження виробництва № PN.069-0516.13A від 18.04.2013 р.**

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
М.П. 36625992
місто Харків

підпис
Сердюков О.Е.

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 402400



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.069.0081670-13

19 квітня 2013

Сталеві панельні радіатори для систем опалення та водопостачання моделі І РСР ІІ х ІІІ - ІV, де:

I - Тип радіатора (10, 11, 20, 21, 22, 33);

РСР - радіатор сталевий панельний;

II - Висота радіатора (300мм, 400мм, 500мм, 600мм, 900мм);

III - Довжина радіатора (від 400мм до 3000мм з кроком 100мм);

IV - Розташування під'єднань (Г- горизонтально;

ВГ- вертикально та горизонтально одночасно).

УКРАЇНА



Керівник органу сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

Сердюков О.Е.

ініціали, прізвище

№ 699047

